

CESI S.p.A. - Sede di Seriate Via Pastrengo 9 24068 Seriate BG	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 8	Data: 21/06/2023
	Sede C	pag. 1 di 1

ELENCO PROVE ACCREDITATE - CON CAMPO FISSO IN CATEGORIA: 0

Apparecchiature elettriche ed elettroniche/Electric and electronic equipment

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Prove ambientali - Prova Ff: Vibrazioni Metodo con oscillogrammi e con sinusoidi modulate /Environmental testing - Test Ff: Vibration - Time-history and sine-beat method - solo/only Campo di frequenza: 0,5-120 Hz, Campo di accelerazione: 0-30 m/s ²	CEI EN 60068-2-57:2014, EN 60068-2-57:2013, IEC 60068-2-57:2013 - solo/only Time-history method	—	

Apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche, componenti e materiali/Electric, electronic and mechanical equipment, components and materials

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Prove ambientali - Metodi di prova sismica/Environmental testing - Seismic test methods	CEI EN IEC 60068-3-3:2020, EN IEC 60068-3-3:2019, IEC 60068-3-3:2019	Oscillimetria	
Prove ambientali - Prova Ea e guida: Urti/Environmental testing - Test Ea and guidance: Shock - solo/only Campo di accelerazione: 0-300 m/s ² , Durata dell'impulso: 7-100 ms	CEI EN 60068-2-27:2012, EN 60068-2-27:2009, IEC 60068-2-27:2008	—	
Prove ambientali - Prova Fc: Vibrazioni (sinusoidali) /Environmental testing - Test Fc: Vibration (sinusoidal) - solo/only Campo di frequenza: 0,5-150 Hz, Campo di accelerazione: 0-200 m/s ²	CEI EN 60068-2-6:2009, EN 60068-2-6:2008, IEC 60068-2-6:2007	—	

Scaricatori ad ossido metallico senza spinterometri per reti elettriche a corrente alternata/Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. systems

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Par 08.11 - Prova del momento flettente/Test of the bending moment, Par 10.8.11 - Prova del momento flettente/Test of the bending moment - solo/only Par. 8.11.4.1 (MBL); 8.11.4.2 (SSL); 10.8.11.3.a) step 1 (SLL); 10.8.11.3.a) step 2.1 (SSL); 10.8.11.3.b) step 1.1 (SSL)	CEI EN 60099-4:2015, EN 60099-4:2014, IEC 60099-4:2014	—	

Scaricatori di sovratensione in ossido di metallo per circuiti di alimentazione AC/Metal-oxide surge arresters for ac power circuits

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Par 8.20 - Test di resistenza meccanica-statica (UMS-statico) per scaricatori con alloggiamento in porcellana/Ultimate mechanical strength-static (UMS-static) test for porcelain-housed arresters	IEEE Std C62.11-2020	—	

Legenda/Note

L'eventuale simbolo (1) in corrispondenza della matrice indica:matrice non prevista dal metodo ma assimilabile/matrix not provided for by the method but acceptable
Per la definizione della "categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02.

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accreditamento per la specifica attività riportata a fianco

